

Опис предмета набавке и захтеви Наручиоца

Табела 1. Спецификација ватрогасних апарата са количином и техничким карактеристикама

Р.Б.	ОПИС И НАЗИВ СРЕДСТВА	ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА	КОЛИЧИНЕ (КОМАД)	УКУПНО
1.	<p align="center">ВАТРОГАСНИ АПАРАТ ЗА ГАШЕЊЕ ПРАХОМ (под сталним притиском) S6a</p> <p align="center">SRPS Z.C2.035</p>	<p>Израђен према : SRPS Z.C2.035 <u>Техничке карактеристике</u> Средство за гашење: универзални прах Класа пожара: *** , А , Б , Ц Ознака апарата: С-6А Време дејства (с): 25 Домет млаза (м) 7 Маса праха (кг): 6 Маса пуног апарата (кг): до 10,5 Подручје коришћења: -20°Ц до +60°Ц Радни притисак: 12 бар Примена: гаси електричне уређаје до 1000 В *** Погонско средство помоћу којег се прах избацује је компримовани гас азот <u>Боја:</u> црвена</p> <p>Приближан изглед и облик (није обавезно) апарата је приказан у слици 1.</p> <div align="center" data-bbox="721 1346 935 1675"> </div> <p><i>Слика 1. Изглед ватрогасног апарата S6a</i></p> <p><u>Доставити уз понуду:</u></p>	15	15

		<ol style="list-style-type: none">1. <u>Декларацију о усаглашености са траженим стандардом,</u>2. <u>Сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Србије,</u>3. <u>Упутство за коришћење и одржавање.</u>		
--	--	--	--	--

- **МЕСТО ИСПОРУКЕ:** Управна зграда Дирекције (магацин), ул. Француска 9, Београд. Испорука је могућа уторком или петком.
- **КОЛИЧИНА ИСПОРУКЕ:** Комплетна испорука 15 дан по потписивању уговора.
- **НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ:** Контрола ће се спроводити тако што ће комисија са лицем безбедности и здравља на раду прегледати ватрогасне апарате одмах по доласку у Дирекцију.⁷

· Лице за контакт у вези уговарања испоруке - Мирослав Личина, тел: 011 3029820, 063 384 688